

АКТ

Проверки готовности образовательного учреждения к новому 2021/2022 учебному году.

Составлен «16» июня 2021 г.

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная №612 школа
Центрального района Санкт-Петербурга

Тип (назначение) здания – школа

Год постройки -1936

Адрес образовательного учреждения -191119,г. Санкт-Петербург ,ул. Звенигородская д.30а,
литер А

Телефон 417-55-45, тел. факс 417-67-20

Адрес электронной почты – sch612@center-edu.spb.ru

ФИО руководителя образовательного учреждения – Трошнева Елена Николаевна

В соответствии с распоряжением администрации района № 1577-р от 26. 05. 2022 г. проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района

заместитель главы администрации Карлов А.Н.

начальник отдела образования Симакова Н.Г.

от администрации образовательного учреждения.

Директор Трошнева Е.Н.

Заместитель директора по АХР Акчурина С.И.

от Управления государственного противопожарного надзора

начальник отдела Рачинский Я.В.

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

1.1. Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей :

Акчурина Сажидя Ибрагимовна, заместитель директора по АХР

Приказ № 28 от 02 июня 2010г.

Удостоверение № 6580 Выдано 27 декабря 2019 г.

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования:

Акчурина Сажидя Ибрагимовна , заместитель директора по АХР

Приказ № 32 от 02.июня 2010 г.

Удостоверение № 4885-34 Выдано 23 декабря 2019 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования

Акчурина Сажидя Ибрагимовна , заместитель директора по АХР

Приказ № 29 от 02 июня 2010 г.

Удостоверение 011733

Выдано 03.декабря 2019 г.

1.4. Ответственный за пожарную безопасность :

Акчурина Сажидя Ибрагимовна , заместитель директора по АХР

Приказ № 31 от 02 июня 2010 г.

Удостоверение № ПТМ -19-114-18 Выдано 29.ноября 2019г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников

Фамилия,
имя, отчество, должность
Приказ № _____ от _____
Удостоверение _____ Выдано _____
Лифты (пассаж; грузопассаж.), подъемник в здании _____ этажей _____
Эксплуатируются ли на день составления акта _____

1.6. Ответственный за охрану труда Тихонова С.П.

Приказ № 209 от 02.09.2019 г.

Удостоверение №78 -197.2294 Выдано 23.12.2019 г.

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №612 Центрального района Санкт-Петербурга

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Лицензия № 033 от 02 февраля 2018г. Серия №78Л03 №0002110

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1119 от 01 октября 2015г.,серия 78А01 № 0000457

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Свидетельство о государственной регистрации права от 12 марта 2012г.,серия 78-АЖ 507566

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

Свидетельство о государственной регистрации права от 12 марта 2012г.,серия 78-АЖ 507565

3. Паспорт безопасности организации от «18» декабря 2019г.оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «22»июня 2018г. оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания 97783.04 куб.м.

Этажность - 4

Общая площадь 3057.2 кв. м.;

Полезная площадь 2700.3 кв. м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

24.4 кв.м. – СПб ГБУЗ Поликлиника №37

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.) - нет

6. Количество ученических мест

В 2021/2022 учебном году в общеобразовательном учреждении, учреждении (организации) дополнительного образования детей:

6.1. классов (учебных групп) - 14, обучающихся 390
из них в I смену обучается классов (учебных групп) 14, обучающихся 390
из них во II смену обучается классов (учебных групп) - нет, обучающихся -0

6.2. Количество:
групп продленного дня - четыре
игротек - нет
спален - нет
площадок для проведения подвижных игр и прогулок - одна

Наличие списков детей, подлежащих поступлению в текущем году в I класс, полученных от местной Администрации или других структур, осуществляющих такой учет - нет
Планируемое количество 1-х классов - один
в том числе обучающихся с 6 лет - нет

7. Укомплектованность штатов образовательной организации (если недостает педагогических работников, указать по каким учебным предметам и на какое количество часов) -
укомплектовано
учителя и преподаватели
мастера производственного обучения
воспитатели
хоз. работники и др.

8. Сведения о книжном фонде библиотеки:

число книг 1382 экз., брошюр, журналов -246 экз.
фонд учебников -14164 экз.
научно-педагогической и методической литературы, медиа (диски)-53 экз.

9. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией - 21.05.2021г.

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением - 19.05.2021г.

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением - нет

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования -06.2020г.
Технический отчет № 158-01-2020

состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное
состояние сетей газоснабжения - нет

10. Обеспечение пожарной безопасности:

10.1. состояние противопожарного водопровода (работает, не работает) - работает
количество пожарных кранов 8 шт.
комплектность пожарных кранов (укомплектовано, не укомплектовано) - укомплектовано
обслуживание внутреннего противопожарного водопровода ООО «ПТК» Контракт №612-ВППВ/21 от 15.06.2021г.

10.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 15 шт.
углекислотные 3 шт.
необходимо приобрести 5 шт.

10.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние - работает
обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)
ООО «Ветро» Контракт № 612/КСОБ от 17.03.2021 г.

10.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние – имеется электрический звонок, сирена, громкая связь - работает
обслуживание системы оповещения людей о пожаре : Санкт-Петербургское городское отделение общероссийской общественной организации "ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО" Контракт № 612 – ЦАСПИ - 21/22 от 16.12.2020 г.

10.5. наличие аварийного освещения и его состояние - удовлетворительное

10.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания
Противогазы, средства индивидуальной защиты

10.7. состояние путей эвакуации - удовлетворительное

10.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации – протокол № 18 от 13.05.2021г.

10.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций – Акт № 46 от 24.06.2020г.

10.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2019 году проверка состояния пожарной безопасности проводилась. Письмо № ИВ –130- 18943 от 16.06.2021г.

Основные результаты проверки – ремонт 2 и 4 этажей.
и предписания №78-04-07-918 от 30.09.2016 г. Роспотребнадзор. №Ю 78-04-05-19-1240-2019г.
Роспотребнадзор. №2-25-339-1-1 от 21.04.2014г. УНДП ОДН Центрального района СПб.
№2-25-566-1-1 от 21.08.2018г. УНДП ОДН Центрального района СПб.

11. Обеспечение санитарно-гигиенических требований:

11.1. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

площадь участка 2556.0 кв.м. ограждение территории образовательного учреждения и его состояние – имеется железобетонное и металлическое ограждение и металлические ворота с калитками, состояние - удовлетворительное

спортивные сооружения и площадки: техническое состояние покрытия, исправность оборудования – имеется баскетбольно - волейбольная спортивная площадка, 5 спортивных тренажеров. Все находится в удовлетворительном состоянии
наличие вновь оборудованных спортивных площадок - нет

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется одна забетонированная площадка для мусоросборников, 2 контейнера по 0,75 куб.м. для сбора мусора. Договор № 28268/21 от 29.12.2020г. АО «Автопарк №1 «Спецтранс»

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к образовательному учреждению - проведено

11.2. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: централизованное, децентрализованное - централизованное
обеспечение горячим водоснабжением:
помещений мед. Пункта - имеется
санитарных узлов - имеется
душевых - нет
учебных помещений начальных классов - нет
кабинетов физики, химии - имеется
кабинетов рисования - имеется
мастерских трудового обучения - нет

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели. Протокол лабораторных исследований №12122 от 25.06.2020г. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» ОГАН ИНСПЕКЦИИ. Экспертное заключение № 78-20- 04Ф-03.000.Л. 22757 от 24.07.2020 г. Соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

канализация: исправна, обеспечено санузлами и их санитарно- техническое состояние - удовлетворительное : санузлов - 8шт., унитазов - 26 шт., раковин -27 шт.

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции указать – с естественным или механическим побуждением):
в учебных кабинетах - нет
в лабораториях в том числе вытяжных шкафов в каб. химии) - с естественным побуждением
в бассейне - отсутствует
в мед.пункте - нет
в мастерских трудового обучения - отсутствует
в санитарных узлах, душевых - нет
в помещениях для обработки и хранения уборочного инвентаря- нет
наличие паспортов на вент.установки (№,дата) № В3, 2014 г.
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем 612-ТРУБ(21/22 от 03.02.2021г. ООО «Огнезащита» Акт от 26.04.2021 г.

11.3. Наличие договора на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции ООО «Служба гигиены» Договор №612-ДС5-612/21 от 18.02.2021г., СПб, пр.Елизарова, дом 34лит.Л, офис 253, тел. (812)560-98-21,336-25-22
Наличие акта выполненных работ Акт Б - н от 07.06.2021 г.

11.4. Наличие договора на вывоз твердых бытовых и пищевых отходов
Договор №28268/21 от 29.12.2020 г. АО «Автопарк №1 «Спецтранс»

11.5. Тип и состояние освещения в образовательном учреждении (организации):

Светодиодное – мед. пункт, Кабинет №7, Кабинет №4, Кабинет № 5.

люминесцентное - в кабинетах и коридорах 1,2 и 4 этажей

лампы накаливания – коридор 3эт.

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности №78-00-И1925/2 от 25 июня 2020 г. ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ» Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт – Петербург» ОРГАН ИНСПЕКЦИИ. Экспертное заключение №78-20-04Ф- 03.005.Л. 22755 от 24.07.2020г. Соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.282

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках.
наличие перегоревших ламп (в %)

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп - ящик для хранения

11.6. Обеспеченность учебной мебелью:

приобретено 0 (кол-во комплектов) размеры – не приобреталось
выполнение выданных предписаний о приобретении необходимых размеров – предписаний нет
наличие маркировки на мебели в классах - **имеется**
наличие сертификатов соответствия на вновь приобретенную мебель - **имеется**

11.7. Подготовленность спортивных и тренажерных залов:

количество малый спортивный зал – один, в том числе, впервые оборудованных площади- нет
набор помещений при залах (в том числе санузлов, душевых)
санитарно-техническое состояние помещений и оборудования
наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, их соответствие правилам безопасности занятий по физической культуре и спорту - 3 теннисных стола, велотренажер, Договор №3-612 от 01.09.2018г.с ГБУДО ДДТ «Фонтанка-32»на проведение уроков физкультуры

11.8. Подготовленность кабинетов информатики:

количество кабинетов 2, тип мониторов ASSER_площадь на 1 рабочее место 4.4 кв.м.
ориентация помещения:
наличие естественного и искусственного освещения- имеется
наличие соответствующей требованиям мебели - да
наличие акта проведения заземления - №368 /16 от 16.06.2016 г. Вольт
наличие протоколов измерений ЭМИ . Протокол измерений ЭМИ № 78-00-И1926 от 25.06.2020 г.
.ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГ»
Филиал ФБУЗ « Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт – Петербург» ОРГАН
ИНСПЕКЦИИ. Экспертное заключение № 78-20-04Ф-03.005.Л 22755 от 24.07.2020 г.
Соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.282

11.9. Организация питьевого режима:

наличие договоров на поставку бутилированной питьевой воды. Договор №612/Вода от 14мая 2021 г. ООО «Лидер - Аква»
наименование питьевой воды Прима - Аква, объем поставок – 100 бут.

11.10. Медицинское обслуживание учащихся:

состав помещений мед. пункта, их санитарно-техническое состояние:
_ наличие оборудования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 : таблица для зрения ,бактерицидная лампа ,весы напольные, ростомер, танометры, термометры, динамометр, плантограф и т.д.
кем осуществляется контроль за состоянием здоровья обучающихся: врач, медицинская сестра,
Договор №12 от 10.09.2007г. с СПб ГБУЗ Поликлиника № 37.

11.11. Наличие и подготовленность пищеблока:

Наличие столовой или буфета -раздачной	Кол-во посадочных мест в обеденном зале	Обеспеченность уmyвалниками для мытья рук учащихся	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием и его исправность	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью обеденного зала	Обеспечение санитарно-бытовых условий для персонала пищеблока	Санитарно-техническое состояние помещений

да	120	6	да	да	да	да	Удовлетворительное
----	-----	---	----	----	----	----	--------------------

Вновь приобретенное оборудование для пищеблока:
Технологическое 5 (кол-во единиц)
холодильное 2 (кол-во единиц)

Тип горячего водоснабжения на пищеблоке (от городской централизованной сети, от котельной и т.п.) - централизованное
Наличие резервного источника горячего водоснабжения с жесткой разводкой по системе – электроподогреи с разводкой к моечным ваннам.
Обеспечение условий для мытья кухонной и столовой посуды - да

Обеспечение цехов производственными и гигиеническими ваннами в соответствии с требованиями :

Канализация пищеблока:

наличие воздушных разрывов в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети - да
наличие сливных трапов в производственных цехах, моечных, камер хранения пищевых отходов -
наличие оштукатуренных коробов (без ревизий) на канализационных стояках в производственных и складских помещениях
наличие отдельного водопроводного крана в санузле для персонала для забора воды для хозяйственных нужд

Вентиляция пищеблока:

тип вентиляции – общеобменная, приточно-вытяжная, локальная вытяжная
наличие паспортов на вентустановки 612-ТРУБ от 27.12.2018г. ООО «Огнезащита»
наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем 612-ТРУБ 21/22 от 03.02.2021г. ООО «Огнезащита»

12. Здание оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - нет

13. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

13.1. охрана объекта осуществляется : круглосуточно охранниками в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе 1 чел .
Договор по оказанию охранных услуг заключен : ООО «ОО Фаюн»
Контракт №612-ОХР/20 от 09.03.2021 г. Лицензия ЧО № 053260 №114 от 27.01.2003 г. Срок до 27.01.2023 г.

13.2. системы охранной сигнализации – имеется. Контракт № 612-УСС от 14.11.2019 г.

13.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения – имеется. Контракт № 612-УСС от 14.11.2019 г.

13.4. наличие ограждения территории организации - имеется

13.5. Наличие металлодетекторов (ручные, стационарные) - стационарный

13.6. Наличие системы контроля и управления доступом (турникет, домофон) - турникет

14. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы:
Выполнены работы по установке охранной сигнализации и видеонаблюдения,

Проведены испытания сетей внутреннего пожарного водопровода и проверены
пожарные краны и стволы в количестве - 8 штук.

Проверено и отремонтировано ТТО,

Подготовка ИТП к отопительному сезону

Проведена поверка весового оборудования,

15. Замечания и предложения комиссии:

Заместитель председателя комиссии _____

начальник отдела образования Симакова Н.Г.

Члены комиссии _____

директор учреждения Трошнева Е.Н.

зам. директора по АХЧ Акчурина С.И.

Акт составлен «16» июня 2021г.

16. Заключение председателя комиссии:

Подпись председателя комиссии _____

Карлов А.Н.

«20» 08 2021г.



г. Санкт-Петербург

" 21 " 05 2021 г.

АКТ

проверки готовности систем теплоснабжения здания на прочность и плотность к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Наименование объекта РБСУ средняя школа №62 ЦР СГБ

Адрес объекта Звенигородская 30а, лит А

Представитель теплоснабжающей организации ООО "Петербургтеплоэнерго"

техник Лопова Е.Ф.
(Должность, Фамилия Имя Отчество)

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок директор по АХР Фактурная С.В.

(Должность, ФИО)

Произвели проверку готовности объекта к отопительному периоду 2021/2022 гг.

Адрес источника г. Зеленоград, 23

№ п/п	Перечень требований к системам теплоснабжения	Количество ИТП <u>2</u>		
		отопление	вентиляция	ГВС
1	Промывка оборудования, установок и систем теплоснабжения (дата)	<u>20.05.21</u>		
1.1	Вид промывки (гидравлическим (Г)/гидропневматическим (ГП) способом)	<u>Г</u>		
2	Дата проведения испытаний на прочность и плотность оборудования, установок ИТП (ТП, ввода). Испытано давлением <u>10,0</u> кгс/см ²	<u>20.05.21</u>		<u>20.05.21</u>
2.1	Дата проведения испытаний на прочность и плотность систем теплоснабжения <u>6,0</u> кгс/см ²	<u>20.05.21</u>		
2.2	Предохранительный клапан (пружинный, грузовой) отрегулирован на <u>9,5</u> кгс/см ²	<u>да</u>		
3	Опрессовка тепловых сетей от _____ до _____ на _____ (кгс/см ²) <u>2</u>	<u>-</u>		


Заключение:


Системы теплоснабжения промыты / не промыты, гидравлические испытания на прочность и плотность выдержали / не выдержали .

Неотъемлемой частью Акта является «Перечень технических требований при проверке готовности объекта к отопительному периоду _____ / _____ гг.» (Приложение №6)


Ответственный сотрудник участка контроля систем
теплопотребления

Ответственный за исправное состояние
и безопасную эксплуатацию тепловых
энергоустановок



(Подпись) Попова Е.А.
(Фамилия ИО)


(Подпись) Алексеев М.В.
(Фамилия ИО)

Начальник Центрального района теплоснабжения


(Подпись) Некрасов В.В.
(Фамилия ИО)

Начальник участка контроля систем теплопотребления


(Подпись) Алексеев М.В.
(Фамилия ИО)

* Задолженность за тепловую энергию составляет _____ тыс. руб. на _____
(дата)

Примечание:

Информация, указанная в настоящем акте, может быть использована уполномоченным органом для оценки готовности теплопотребляющих установок потребителя в соответствии с "Правилами оценки готовности к отопительному периоду", утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 №103.



МЧС РОССИИ

УПРАВЛЕНИЕ ПО
ЦЕНТРАЛЬНОМУ РАЙОНУ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

ул. Мытнинская, д. 3, г. Санкт-Петербург, 191024
тел./факс (812) 602-14-53

16.06.2021 № *УБ-130-1894.3*

На № _____ от _____

Директору
ГБОУ школы № 612
Центрального района СПб

Е.Н. Трошневой

ул. Звенигородская, д. 30а, лит. А,
Санкт-Петербург, 191119

Управление по Центральному району Главного управления МЧС России по городу Санкт-Петербургу, рассмотрев Ваше обращение в порядке консультирования юридических лиц и граждан по вопросам выполнения требований пожарной безопасности, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, считает возможным принять здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 612 (ГБОУ школа № 612 Центрального района Санкт-Петербурга), расположенное по адресу: ул. Звенигородская, д. 30а, лит. А, подлежащее приемке к новому 2021-2022 учебному году, при условии соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Начальник управления

А.Н. Силаев

Юдакова Василиса Павловна
(812)602-14-96

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЪЕКТА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
к эксплуатации в отопительном сезоне 2021 -2022 гг.

«19» мая 2021 г.

Санкт-Петербург

Наименование объекта: **ГБОУ школа № 612**
Принадлежность объекта: **Образование**
Адрес объекта: ул. **Звенигородская**
Абонент: **ГБОУ № 612 зам. дир. по АХР**
Акчурина Сажидя Ибрагимовна тел./факс 417-67-20
(наименование организации, должность, Фамилия И.О., тел/факс)

Договор на отпуск питьевой воды, приема сточных вод и загрязненных веществ № **31-630823-Б-ВО**
от **20.02.2012г.** **31-520235-Б-ВС 09.12.2011г.**

Провели проверку готовности объекта к отопительному сезону 2021-2022 г.

Количество помещений водомерных узлов: **1**

I. При осмотре выявлено следующее:

1. Место расположения помещения водомерного узла: **подвал.**
 2. Доступ в помещение водомерного узла: **обеспечен.**
 3. Состояние внутреннего освещения помещения водомерного узла: **искусственное.**
 4. Подтопление помещения водомерного узла (подвальных помещений): **помещение сухое, подтоплений нет.**
 5. Состояние и наличие дверей, окон и замков в помещениях водомерных узлов: **В исправном состоянии.**
- Неисправности и повреждения внутренних водопроводных сетей в помещении водомерного узла: **нет**
- Утепление помещения водомерного узла: **утеплен**
- Представитель Абонента: **зам. дир. по АХР С.И. Акчурина, тел.417-67-20, 8-921-953-34-97**

(наименование организации, должность, Фамилия И.О., тел/факс)

II. Заключение:

Считать объект водоснабжения допущенным к эксплуатации в отопительном сезоне 2021-2022г.

Руководитель

М.П.

Е.Н.Трошнев

«19» мая 2021г.