



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района**

г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50, тел. 602-14-96

**Предписание № 2-25-566/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное образовательное учреждение школа № 612 Центрального  
района Санкт-Петербурга (ГБОУ школа № 612 Центрального района СПб)

Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 30а, лит. А; ИНН  
7825430494

Во исполнение распоряжения, изданного начальником ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Рачинским Я.В. № 2-25-566 от 21.08.2018 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 03.14.21 сентября 2018, Армяковым Дмитрием Александровичем – дознавателем группы дознания отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания школы (высокий риск), расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Звенигородская, д. 30а, лит. А, правообладателем которого является ГБОУ школа № 612 Центрального района СПб совместно с Акчуриной Сажидей Ибрагимовной – заместителем директора по АХР действующая по доверенности ГБОУ школа № 612.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания   | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                               | 4                                                            | 5                                                    |
| Общие нарушения |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |                                                              |                                                      |

| № предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                              | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                                               | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и | Отметка о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4                                                            | 5                                                    |
| 1.            | Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применение материалов для отделки пола на путях эвакуации (не предоставлен сертификат на отделку пола в коридоре 2го этажа) | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 53, ст. 134, табл. 28(29) ч. 7 ст. 146, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.                                      | 01.08.2019                                                   |                                                      |
| 2.            | Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающая возможность применение материалов для отделки пола на путях эвакуации (не предоставлен сертификат на отделку пола в коридоре 4го этажа) | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, ч.1 ст. 1, ч.1 ст.6, ч. 6, ч. 1 ст. 53, ст. 134, табл. 28(29) ч. 7 ст. 146, СП 1.13130.2009 п. 4.3.2.                                      | 01.08.2019                                                   |                                                      |
| 3.            | Батареи центрального отопления, выступающие из плоскости стен, не установлены в ниши или не подняты на высоту не менее 2,2 м.(лестничная клетка №1)                                                                             | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 89;<br>Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 4.4.4 | 01.08.2019                                                   |                                                      |
| 4.            | Батареи центрального отопления, выступающие из плоскости стен, не установлены в ниши или не подняты на высоту не менее 2,2 м.(лестничная клетка №2)                                                                             | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ст. 89;<br>Свод правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.» п. 4.4.4 | 01.08.2019                                                   |                                                      |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные

величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

- 1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;
- 2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;
- 3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Дознаватель группы дознания  
ОНДПР Центрального района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



Д.А. Армяков

«21» сентября 2018 г.

Предписание для исполнения получил(-а):

Акчурина Сажида Ибрагимовна – заместитель директора по АХР действующая по доверенности  
ГБОУ школа № 612

«21» сентября 2018 г.

(подпись)